

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



22375/13.06.2013 Nr. Inreg.:

Instituția:	PRIMARIA COMUNEI COBIA, jud. Dambovită
In Atentia:	D-lui. MANDA Marin -Primar
Adresa:	Sat Cobia, com. Cobia, jud. Dambovită
Instituția:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Din partea	D-lui. Dr. Ing. Gheorghe IONESCU - Director Mentenanta
Adresa:	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova
Telefon/ Fax:	0244/401 360 - 0244/575995

Subject: adresa nr. 2361/06.06.2013 cu privire la elaborarea documentatiei „Reactualizare PUG+RLU - Com. Cobia”, jud. Dambovită.

Stimate domn,

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. 21880/11.06.2012, vă reamintim că S.C. Conpet S.A. Ploiesti administrează doua conducte magistrale de transport țitei Ø 10 ¾" F1+F2 și o conducta Ø 8 5/8" prin care este introdusa fibra optica cu instalatiile aferente (trasersari supraterane, prize de potential, robineti de sectionare, aerisiri, etc) ce tranzitează teritoriul comunei dvs., trasee ce au fost materializat informativ pe planul „Reactualizare PUG si RLU 2011- com. Cobia – Situatia Existenta - Disfunctionalitati”, sc 1/10000, plansa 2, intocmita de SC ARHITECTURE SRL, pusă la dispozitie de catre institutia dvs. și vizat de noi spre neschimbare.

Conductele cu intalatiile aferente fac parte din **Sistemul National de transport țitei, gazolină, condensat, etan**, apartinand **Domeniului public al statului** si sunt de **importanta strategica**.

Pentru avizarea de catre SC CONPET a documentatiei „Reactualizare PUG si RLU 2011 – Com. Cobia”, jud. Dambovită, va recomandam ca:

- In documentație la **Situația Existenta**, să fie menționate conductele de transport țitei si F.O. cât si firma SC CONPET SA ca administrator a conductelor ce apartin **Sistemului National de transport țitei, gazolină, condensat, etan** iar R.L.U. să aibe in vedere „Situatia existenta” a conductelor de transport țitei și F.O., conform prevederile Ordinului nr. 196/2006 al A.N.R.M, prin instituirea de zonă (culoar) cu restrictii de construire pe traseul conductelor și instalatiilor administrate de SC CONPET SA (conform Ordinului nr. 196/2006 al ANRM - zona de siguranta la conducta de transport țitei este de 10 m de o parte și alta a conductei când este amplasată subteran și 15 m când conducta este supraterană iar la F.O. este de 5 când conducta este amplasata subteran si suprateran).

- Materializarea pe planul „Reactualizare PUG si RLU 2011 – Com. Cobia”, jud. Dambovită a traseelor conductelor administrate de SC CONPET SA (conform planul „Reactualizare PUG si RLU 2011- com. Cobia – Situatia Existenta - Disfunctionalitati”, sc 1/10000, plansa 2”, pus la dispozitie și vizat de noi spre neschimbare).

Reamintim: Eliberari de Autorizații de construire, introducerea de terenuri în intravilan, extinderi, modernizari (lărgiri) de drumuri, etc., să se facă numai după ce este obținut și avizul societății noastre pentru lucrările amplasate în vecinatatea conductelor și instalatiilor noastre. Inclusive mentionarea societății noastre în Certificate de Urbanism necesare vânzari/cumpări de terenuri sau construcții aflate în vecinatatea conductelor și a instalatiilor noastre..

SC CONPET SA Ploiesti nu considera oportun intrarea in intravilan a zonei de siguranta aferenta conductelor noastre.

Pentru simplificarea colaborării noastre vă retransmitem, următoarele date:

1. Adresa instituției (telefon/fax): S.C. CONPET S.A., str. Anul 1848, nr.1-3, telefon/ fax. 0244/575 995;
2. Program de lucru cu publicul: luni ÷ joi, orele 8⁰⁰ ÷ 16⁰⁰;
3. Tipul avizului: aviz de principiu (cf. Certificat de urbanism);
4. Durata obținerii avizului: max. 30 zile;
5. Valoarea taxei și modul de plată al acesteia: Valoarea taxei este de 546 RON (inclus T.V.A.), iar modul de plată prin ordin de plată, vizat de bancă, în contul firmei noastre: IBAN RO38RNCB0205044865700001 deschis la BCR Ploiești sau chitanță de la casieria S.C. CONPET S.A. din str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova.
6. Termenul de valabilitate al avizului: 12 luni de la data obținerii acestuia;
7. Conținutul documentației pentru obținerea avizului:
 - Adresă din partea persoanei/firmei care solicită avizul;
 - Copie Certificat Urbanism;
 - Memoriu tehnic;
 - Plan încadrare în zonă;
 - 2 Planuri de situație.
 - Copie chitanță plată (O.P.)

Cu stima,

Director Mentenanta,

Dr. Ing. Gheorghe IONESCU

Sef Birou Avize,

ing. Dan ZAIU