

Nr. 7864/17.07.2015

Catre
Primaria Comunei Glodeni

Referitor la : " *Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism*" va transmitem urmatoarele:

Operatorul de distributie FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA - SDEE Targoviste detine in gestiune, pe teritoriul comunei, retele de distributie energie electrica, conform trasarii realizate pe planul de situatie.

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra vă transmitem avizul nostru favorabil pentru reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, insotit de planul de situatie depus, vizat de SDEE Targoviste.

Zonele de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice sunt reglementate conform Ord. ANRE nr. 4/2007 completat si modificat prin Ord. ANRE 49/2007, precum si de normativele NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08.

Astfel:

- pentru linii electrice aeriene (LEA) cu tensiuni de peste 1kV zona de protectie si zona de siguranta coincid cu culoarul de trecere al liniei si sunt simetrice fata de axul liniei.
- dimensiunea (latimea) zonei de protectie si de siguranta a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:
 - 24 m pentru LEA cu tensiuni intre 1 si 110kV;
 - 37 m pentru LEA cu tensiuni de 110kV ;
- pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei de tip aerian (PTA 20/0,4kVA) zona de siguranta este zona extinsa in spatiu delimitata la distanta de 20m de la limita zonei de protectie (zona delimitata de conturul fundatiei stalpilor si de proiectia pe sol a platformei suspendate).

-in cazul zonelor traversate de instalatii electrice (de exemplu cazul LEA 20kV echipata corespunzator zonelor cu circulatie redusa) ca urmare a modificarii categoriei de folosinta a terenurilor in urma PUG, costurile reglementarii conditiilor de coexistenta dintre LEA si zona cu circulatie frecventa in conformitate cu normativului NTE 003/004/00 (art. 115, Tabel 30 si 18, respectiv art. 125) se vor suporta de catre cei care au generat modificarile.


Referitor la reglementarea zonelor cu disfunctionalitati (necesitatea modernizarii iluminatului public sau alte obiective – canalizare, apa, gaze, etc.) acestea vor face obiectul unor avize de amplasament distincte, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 48/2008, in baza certificatelor de urbanism si a documentatiei tehnice (DTAC) intocmite in acest scop.

Eventualele extinderi ale intravilanului care presupun extinderi de retele electrice de distributie ce apartin operatorului de distributie se vor trata în conformitate cu Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si cu metodologia ANRE aferenta, aprobata prin Ord. ANRE nr. 75/2013.

Astfel Primaria Glodeni isi va asuma obligatiile ce ii revin privind participarea la realizarea lucrarilor de extindere si electrificare (Legea Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE nr. 59/2013 - Anexa 2 sau Anexa 3 - modificat si completat de Ord. ANRE nr. 63/2014), respectiv pentru parcurgerea etapelor reglementate in acest scop (Ord. ANRE nr. 75/2013 - art. 5, 6 si 7).

Recomandam Primariei Glodeni sa nu emita autorizatii de construire in zonele unde nu exista utilitati, inainte de realizarea lucrarilor de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte conform reglementarilor in vigoare.

Director,
Ing. Paul DINU



Sef Serviciu Energetic Acces Retea,
Ing. Daniela CRINTEA